

## 市立小中学校におけるブロック塀等の点検結果について

6月18日の大阪府北部の地震が発生したことを受け、本市におきましては、全小中学校のブロック塀等の調査を行った結果、一部の学校におきまして、建築基準法の基準を超える高さ（2.2メートル超）のボールあてがあることを確認しましたので、お知らせします。

なお、現在、当該施設の周囲に近づかないような安全措置を取っております。

### 1 調査内容

- (1) 地震が発生した6月18日に教育委員会から全小中学校へ通知し、建築基準法の基準を超える高さのブロック塀等の有無、劣化状況について調査するよう指示。
- (2) 6月20日に教育委員会から全小中学校へ追加調査として、全てのブロック塀とボールあてについて、高さ、塀の厚さ、劣化状況等について調査するよう指示。

### 2 調査結果

- ・高さ2.2メートル超のボールあてがある学校  
4校（光が丘小学校、大沼小学校、上溝南小学校、並木小学校）
- ・高さ2.2メートル超のブロック塀はありませんでした。

### 3 今後の対応

2.2メートル以上のボールあてについては、解体等の対応を図るなど適切に対応し、ブロック塀等の老朽化につきましては、引き続き、詳細調査を行い詳しい老朽状況を確認したうえで修繕等を行ってまいります。

問合せ先 学校施設課  
直通電話 042-707-7051  
対応責任者氏名 小杉