資料１０

# 総合水泳場　特殊設備等の主な保守点検について

| 項　目 | 年間保守実施回数 | 業　務　内　容 |
|---|---|---|
| 可動床保守点検 | ２　回以上 | 50mプール及び飛込プールの可動床設備の保守点検。制御部、駆動部、外観点検等。<br>・可動床水あり時の保守点検（年１回以上）<br>・仕様書中の総合点検時における水あり、水無し時の保守点検（年１回以上） |
| 入退場システム保守点検 | ３　回以上 | プール用券売機２台、トレーニング室用券売機１台、精算機１台、入退場ゲート機４台、事務室内制御機器１式、更衣室内入場券確認機２台の各機器における保守点検 |
| 電光表示システム保守点検 | ２　回以上 | 下記の機器の保守点検を行う。<br>大型電光表示盤、競技処理コンピュータシステム、シンクロ・ダイビング・水球システム競技用タッチ板システム、移動型表示盤、身障者システムの保守点検及び関連機器の連動点検。 |
| トレーニング機器保守点検 | ３　回以上 | 資料４に掲げる機器の保守点検 |
| 更衣ロッカー保守点検 | １　回以上 | プール更衣室（男女）トレーニング室更衣室（男女）のコインロッカーの点検。 |
| 電話設備保守点検 | ６　回以上 | 制御装置（ＡＰＥＸ３６００ｉ）１式、一般電話５４台、多機能電話６台、留守番電話１台、局線及びローカル配線一式の保守点検。 |
| 自動扉保守点検 | ３　回以上 | エントランスホール入口（両開き４台）の自動扉の保守点検 |
| 可動ルーバー保守点検 | ２　回以上 | メインアリーナ内（電光表示板側２台、飛込塔側２台）の駆動部、制御部等保守点検 |
| 吊りバトン保守点検 | ２　回以上 | メインアリーナ内に５基設置。駆動部、制御部等の保守点検。 |
| 酸素ボンベ保守点検 | ２　回以上 | 酸素ボンベの補充及び外観点検。 |
| 防煙垂れ壁保守点検業務 | １　回以上 | 館内 11 箇所に配置。 |
| 重量シャッター保守点検 | １　回以上 | 重量電動シャッター8 箇所、ホールデンゲート 3 箇所の保守点検 |