

維持管理に関する自主基準値（北清掃工場）

項 目	焼却施設の排ガスの自主基準値
ば い じ ん	0.03 g/m ³ N 以下（酸素濃度12%換算値）
硫 黄 酸 化 物	30 ppm 以下（酸素濃度12%換算値）
塩 化 水 素	100 ppm 以下（酸素濃度12%換算値）
窒 素 酸 化 物	100 ppm 以下（酸素濃度12%換算1時間平均値）
一 酸 化 炭 素	90 ppm 以下（酸素濃度12%換算1時間平均値）
ダイオキシン類	0.5 ng-TEQ/m ³ N 以下