

適合状況項目表

名称					
所在地					

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック	
1 敷地内通路等	(1) 敷地に接する道へ通ずる敷地内の通路の出入口の構造					
	ア 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
		cm				
	イ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)			
	段の構造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm				
		(イ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(エ) 回り段がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(オ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(カ) つまづきの原因となるものが設けられていない構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	傾斜路の構造	(キ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			cm			
		(イ) 縦断勾配は、8%以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			%			
		(ウ) 横断勾配は、設けない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(エ) 高低差75cm以内ごとに、長さ150cm以上の踊場	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			高低差	cm		
		(オ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(カ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	エ 車止めの柵の間隔は、90cmが標準	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
		cm				
	オ 出入口からの水平距離が150cm以上の水平面を確保	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	(2) 駐車場へ通ずる敷地内の通路の出入口の構造					
ア 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	cm					
イ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック
	ウ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
段の 構造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm			
	(イ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(エ) 回り段がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(オ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(カ) つまずきの原因となるものが設けられない構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(キ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
傾 斜 路 の 構 造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		cm			
	(イ) 縦断勾配は、8 %以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		%			
	(ウ) 横断勾配は、設けない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(エ) 高低差75cm以内ごとに、長さ150cm以上の踊場	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		高低差	cm		
	(オ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
(カ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)			
(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
エ 車止めの柵の間隔は、90cmが標準	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	cm				
オ 出入口からの水平距離が150cm以上の水平面を確保	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
(3) 主要な敷地内の通路の構造					
ア 有効幅員は、180cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	cm				
イ 縦断勾配は、4 %以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	%				
ウ 3 %以上の縦断勾配が30m以上続く場合は、長さ150cm以上の水平部分を設置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	m				
エ 横断勾配は、1 %以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	%				

項目	整備基準		適合状況		備考	チェック
	オ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設。		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	段の構造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			cm			
		(イ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(ウ) 手すりの端部の付近に点字の貼付け	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(エ) 回り段がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(オ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(カ) つまづきの原因となるものが設けられていない構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(キ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	傾斜路の構造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			cm			
		(イ) 縦断勾配は、8%以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			%			
		(ウ) 横断勾配は、設けない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(エ) 高低差75cm以内ごとに、長さ150cm以上の踊場	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
			高低差	cm		
		(オ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(カ) 両側には、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
		(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	カ 両側は、転落を防ぐ構造		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	キ 必要に応じて、手すりを設置		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	ク 路面は、滑りにくい仕上げ		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	ケ 縁石の切下げの有効幅員は180cm以上、段差は2cm以下、すりつけ勾配は8%以下		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		切下げの有効幅員	cm			
		段差	cm			
		すりつけ勾配	%			
	コ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(4) 転落おそれのある場所に、柵、視覚障害者誘導用ブロック等を設置		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(5) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設					
	ア 敷地に接する道から出入口に至る経路		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	イ 階段の上端及び下端に近接する敷地内の通路又は広場並びに踊場の部分		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	ウ 傾斜路の上端及び下端に近接する通路等		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	エ 敷地内の通路の要所や注意喚起場所		<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック		
2 傾斜路	(1) 有効幅員は、120cm以上。段に併設する場合は、90cm以上。	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
		cm					
	(2) 縦断勾配は、1/12以下。高低差16cm以下の場合は、1/8以下。	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
		1 /					
	(3) 高低差75cm以内ごとに、踏幅150cm以上の踊場の設置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
		高低差	cm				
	(4) 両側は、側壁又は高さ5cmの立ち上がり部を設置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
		cm					
	(5) 適切な高さの手すりの設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)				
	(6) 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
(7) 前後の廊下等との容易な識別	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否					
(8) 端部を車椅子の転回に支障がない構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否					
3 駐車場	車椅子使用者用駐車区画の設置 (駐車台数の総数 台) (100台以下の場合1区画以上、100台を超える場合1/100以上)		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
			区画				
	車 い す 使 用	(1) 幅は、350cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
			cm				
		(2) 駐車場の出入口又は4に定める構造の出入口等までの経路の長さができるだけ短くなる位置であって、水平な場所に設置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
		(3) 接続する通路の構造					
		ア 有効幅員は、180cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
			cm				
		イ 縦断勾配は、4%以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
			%				
		ウ 3%以上の縦断勾配が30m以上続く場合は、長さ150cm以上の水平部分を設置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
			m				
		エ 横断勾配は、1%以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
			%				
		オ 段を設けない。やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		段 の 構 造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
				cm			
			(イ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
			(ウ) 手すりの端部の付近に点字を貼付け	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
(エ) 回り段がない	<input type="checkbox"/> 適		<input type="checkbox"/> 否				
(オ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適		<input type="checkbox"/> 否				
(カ) つまづきの原因となるものが設けられていない	<input type="checkbox"/> 適		<input type="checkbox"/> 否				
(キ) 両側には、立ち上がり部を設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)		<input type="checkbox"/> 否 (設置無)				

項目	整備基準		適合状況		備考	チェック
	者 用 駐 車 区 画 の 構 造	傾 斜 路 の 構 造	(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
			cm			
			(イ) 縦断勾配は、8 %以下	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
			%			
			(ウ) 横断勾配は、設けない	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
			(エ) 高低差75cm以内ごとに、長さ150cm以上の踊場	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
			高低差	cm		
			(オ) 両側に手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有) <input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
			(カ) 両側に、立ち上がり部の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有) <input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(キ) 路面は、平たんで滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否				
	オ	両側は、転落を防ぐ構造	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	カ	必要に応じて、手すりを設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有) <input type="checkbox"/> 否 (設置無)			
	キ	路面は、滑りにくい仕上げ	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	ク	緑石の切下げの有効幅員は180cm以上、段差は2 cm以下、すりつけ勾配は8 %以下	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
			切下げの有効幅員	cm		
			段差	cm		
			勾配	%		
	ケ	排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有) <input type="checkbox"/> 否 (設置無)			
	コ	転落するおそれのある場所に、柵、視覚障害者誘導用ブロック等を設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有) <input type="checkbox"/> 否 (設置無)			
	(5)	視覚障害者用誘導用ブロックの敷設				
	ア	敷地に接する道から出入口に至る経路	<input type="checkbox"/> 適 (設置有) <input type="checkbox"/> 否 (設置無)			
	イ	階段の上端及び下端に近接する敷地内の通路又は広場並びに踊場の部分	<input type="checkbox"/> 適 (設置有) <input type="checkbox"/> 否 (設置無)			
	ウ	傾斜路の上端及び下端に近接する通路等	<input type="checkbox"/> 適 (設置有) <input type="checkbox"/> 否 (設置無)			
エ	敷地内の通路の要所や注意喚起場所	<input type="checkbox"/> 適 (設置有) <input type="checkbox"/> 否 (設置無)				
4 出入口等	(1) 主要な出入口等の構造					
ア	有効幅員は、90cm以上	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否				
		cm				
イ	障害者等の通行の支障となるような段を設けない	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否				
ウ	戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否				
エ	床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否				
(2) 主要な出入口等以外の出入口の構造						
ア	有効幅員は、80cm以上	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否				
		m ²				
イ	障害者等の通行の支障となるような段を設けない	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否				
ウ	戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否				
エ	床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否				

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック
5 廊下等	(1) 廊下等の表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ	<input type="checkbox"/>	適 否		
	(2) 主たる経路を構成する廊下等の構造				
	ア 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/>	適 否		
		㎡			
	イ 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設	<input type="checkbox"/>	適 否		
	ウ 端部は、車椅子の回転に支障のない構造であり、かつ、50m以内ごとに、車椅子の転回に支障がない場所を確保	<input type="checkbox"/>	適 否		
	エ 適切な高さの手すりの設置	<input type="checkbox"/>	適 否		
	オ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input type="checkbox"/>	適 否		
6 階段	(1) 主たる階段は、回り階段としない	<input type="checkbox"/>	適 否		
	(2) つまずきの原因となるものを設けない構造	<input type="checkbox"/>	適 否		
	(3) 適切な手すりを設置	<input type="checkbox"/>	適 否		
	(4) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ	<input type="checkbox"/>	適 否		
	(5) 路面の端部と、周辺部分との容易な識別	<input type="checkbox"/>	適 否		
7 エレベーター	(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用し、かつ、直接屋外へ通ずる主要な出入口等がない階	<input type="checkbox"/>	有 無		
	(2) (1) 有の場合の床面積の合計	㎡			
	(3) エレベーターの設置				
エレベーターの構造	ア 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80cm以上	<input type="checkbox"/>	適 否		
		籠	cm		
		昇降路	cm		
	イ 籠の内のり幅は140cm以上、内のり奥行きは135cm以上で、籠の構造は車椅子の転回に支障がない構造	<input type="checkbox"/>	適 否		
		幅	cm		
		奥行き	cm		
	ウ 戸は、障害者等が円滑に利用できる構造、戸の開閉時間を制御する装置を設置	<input type="checkbox"/>	適 否		
		構造	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
		装置	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
	エ 籠内に、適切な高さの手すり及び戸の開閉状況等を確認することができる鏡の設置。	<input type="checkbox"/>	適 否		
		手すり	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
		鏡	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
	オ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設置	<input type="checkbox"/>	適 (設置有) 否 (設置無)		
	カ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、視覚障害者が円滑に操作できる構造(点字及び文字等の浮き彫り、音声案内等)	<input type="checkbox"/>	適 否		
	キ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設置	<input type="checkbox"/>	適 (設置有) 否 (設置無)		
	ク 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設置	<input type="checkbox"/>	適 (設置有) 否 (設置無)		
	ケ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置	<input type="checkbox"/>	適 (設置有) 否 (設置無)		
	コ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を	<input type="checkbox"/>	適 (設置有) 否 (設置無)		
	サ 乗降ロビーは高低差がなく、その有効幅員及び有効奥行きは、150cm以上	<input type="checkbox"/>	適 否		
高低差なし		<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否			
幅		cm			
奥行き		cm			

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック
8 便所	(1) 便所の構造				
	ア 車椅子使用者用便所の構造				
	(ア) 出入口は、主たる経路に接続	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(イ) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		腰掛便座	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
		手すり	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
		洗面器	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
	鏡	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無			
	(ウ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分な空間を確保	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	(エ) 出入口に、車椅子使用者用便所である旨(介助用大型ベッドを設けた場合は、その旨を含む。)を分かりやすい方法で表示	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	イ 便所及びアに定める構造の便所の出入口の構造				
	(ア) 有効幅員は、80cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		便所	cm		
		アの構造の便所	cm		
	(イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		便所	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
		アの構造の便所	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
	エ 乳幼児用の椅子を設けた便所を設置し、便所の出入口に、その旨を分かりやすい方法で表示	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		設置	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
		表示	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否		
	カ 乳幼児用のベッドその他のおむつ交換のための設備を設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	ク 床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	ケ 障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便所の構造				
	(ア) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		腰掛便座	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
		手すり	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
		洗面器	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
		鏡	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
	(イ) 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便所である旨を分かりやすい方法で表示	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	コ 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の便所等を設けた便所である旨を当該便所等の有する機能に応じて、分かりやすい方法で表示	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		車椅子使用者用便所	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
		介助用大型ベッド	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
乳幼児用の椅子		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無			
おむつ交換設備		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無			
水洗器具を設けた便所		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無			

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック		
	(2) (1)に定める構造の便所以外の便所の構造						
	ア 便所の出入口の有効幅員は、80cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
		cm					
	イ 便所及び便房の出入口の戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	ウ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	エ 便房の構造						
	(ア) 障害者が円滑に利用できる構造の腰掛便座及び手すりを適切に配置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)				
		腰掛便座	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無				
		手すり	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無				
	(イ) 出入口の構造						
	a 有効幅員は、80cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
		cm					
	b 障害者等の通行の支障となるような段を設けない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	c 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後の高低差がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	d 床面は滑りにくい材料による仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
	オ 男子用小便器は、手すり付きの床置き小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さ35cm以下）その他これらに類する小便器	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)				
	カ 障害者等が円滑に利用できる構造で、かつ、手すり及び鏡を適切に配置した洗面器の設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)				
		手すり	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否				
		鏡	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否				
	11 客席及び舞台	(1) 車椅子使用者用客席の設置 (客席数の総数 席)		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
		(500席以下の場合 2 席以上、500席を超える場合 1/200以上)		席			
車椅子使用者用客席の構造		ア 幅は90cm以上、奥行きは140cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
			幅	cm			
			奥行き	cm			
		イ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
		ウ 車椅子使用者用客席に至る通路の構造					
		(ア) 有効幅員は、120cm以上	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
			cm				
(イ) 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等の併設			<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
(ウ) 端部は、車椅子の転回に支障のない構造であり、かつ、50m以内ごとに、車椅子の転回に支障がない場所を確保		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
(2) 障害者等が支障なく客席又は舞台袖口から舞台に上がることができる経路の確保		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック	
12 標識及び案内設備	(1) 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、8(1)に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所(介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。)の標識を設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)			
		駐車区画	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否			
		エレベーター等	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否			
		8(1)の構造の便所	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否			
		授乳・おむつ交換場所	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否			
		介助用大型ベッド	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否			
	(2) 案内板その他の設備の設置					
	ア 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等8(1)に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所(介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。)の配置を表示した案内板を設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)			
		駐車区画	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否			
		エレベーター等	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否			
		8(1)の構造の便所	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否			
		授乳・おむつ交換場所	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否			
		介助用大型ベッド	<input type="checkbox"/> 適・ <input type="checkbox"/> 否			
	イ エレベーター等、8(1)に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所(介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。)の配置を点字及び文字の浮き彫り、音声等により視覚障害者に示すための設備を設置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
(3) 標識、案内板及びその他の設備の設置にあたり、見分けやすい色の組合せにより、明度差、色相差及び彩度差を確保するよう配慮	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否				
13 誘導設備	非常口とするものには、段を設けない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
14 カウンター及び記載台又は公衆電話台	(1) 高さは、車椅子使用者が利用しやすい高さで、かつ、下部には、車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蔵込み	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	(2) 公衆電話機は、障害者等が円滑に利用できる構造	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
15 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備	(1) 道等から12(2)イに定める構造の設備又は案内所までの経路の構造					
	ア 線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせた敷設又は音声等による誘導設備の設置	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	イ 敷地内の通路の点状ブロック等の敷設					
	(ア) 車路に近接する部分	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	(イ) 段がある部分又は傾斜のある部分の上端に近接する部分	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	(2) 点状ブロック等の敷設、又は、音声等の方法による誘導設備の設置					
	ア 傾斜路又は階段の上端及び下端に近接する廊下等の部分	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	イ 傾斜路の傾斜がある部分の上端に近隣する踊場	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	ウ 主要な出入口又は各利用居室相互間の経路の出入口の戸の前後部分	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	エ 階段の段のある部分の上端に近接する踊場	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	オ その他の注意喚起する場所	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	(3) 必要に応じて、点字その他の案内設備を手すりの端部に設置					
	ア 2に定める構造の傾斜路	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	イ 5に定める構造の廊下等	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	ウ 6に定める構造の階段	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	(4) 点字、その他の案内設備を出入口に設置					
	ア 8に定める構造の便所	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	イ 10に定める構造の客室	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			
	(5) エスカレーターのかし板はステップ部と区別しやすい色	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否			

項目	整備基準	適合状況		備考	チェック
16 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備	(3) 利用者の利用に供する会議室には、スクリーン等及びスクリーン等に文字を映し出せる機器を設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
	(5) 利用者の利用に供する客席には、難聴者の聴力を補う設備を設置	<input type="checkbox"/> 適 (設置有)	<input type="checkbox"/> 否 (設置無)		
17 授乳及びおむつ交換場所	(1) 授乳及びおむつ交換のための場所の構造				
	ア 出入口は、乳幼児同伴者の利用に配慮した有効幅員を確保	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	ウ 出入口は、主たる経路に接続	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		
	エ 出入口に、授乳及びおむつ交換のための場所である旨を分かりやすい方法で表示	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 否		

備考1 12(3)の備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒コピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等）について記載してください。

備考2 用途面積が200平方メートル未満の建築物内において、案内所から直接屋外に通ずる主要な出入口を容易に視認でき、当該出入口から当該案内所までの間の経路において人等による誘導が適切に実施される場合は、15（1）アの備考欄には、視認の方法及び人等による誘導の方法のほか、その旨の表示をするときは、表示方法を併せて記載してください。（書ききれない場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。）