

防火対象物点検票

防火管理者						
立会者						
点検年月日		年 月 日 ~ 年 月 日				
防火管理維持台帳		記録の有無 有・一部有・無		保存の有無 有・一部有・無		
防火対象物の概要	階別 概要 要 (号棟)	事項 階別	用途	床面積	点検する部分の床面積	備考
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
	合計		m ²	m ²		
備考						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
 2 防火管理維持台帳の欄は、該当する にレ点を記入すること。

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
届 出	防火管理者選任(解任)	適 ----- 否		
	消防計画作成(変更)	適 ----- 否		
	自衛消防組織の設置	適 ----- 否		
消 防	自衛消防の組織	適 ----- 否		
	火災予防上の自主検査	適 ----- 否		
	消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備	適 ----- 否		
	避難施設の維持管理及びその案内	適 ----- 否		
	防火上の構造の維持管理	適 ----- 否		
	収容人員の適正化	適 ----- 否		
	防火管理上必要な教育	適 ----- 否		
	消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練	適 ----- 否		
	消火活動、通報連絡及び避難誘導	適 ----- 否		
	消防機関との連絡	適 ----- 否		
	工事中の火気使用又は取扱いの監督	適 ----- 否		
計 画	防火管理に關し必要な事項	適 ----- 否		
	自衛消防組織	活動要領	適 ----- 否	
		要員の教育及び訓練	適 ----- 否	
		業務に關し必要な事項	適 ----- 否	

共同自衛消防組織	協議会の設置及び運営	適 否		
	統括管理者の選任	適 否		
	業務を行う範囲	適 否		
	運営に関し必要な事項	適 否		
防火管理業務の一部委託		適 否		
権原の範囲		適 否		
に地震防災対策強化対象地域	自衛消防の組織	適 否		
	情報等の伝達	適 否		
	避難誘導	適 否		
	施設及び設備の点検及び整備	適 否		
	応急対策	適 否		
	防災訓練	適 否		
	教育及び広報	適 否		
防火管理者	消火訓練及び避難訓練の実施回数	適 否		
	消火訓練及び避難訓練を実施する場合の消防機関への通報	適 否		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 判定の欄は、適正な場合は「適」のレ点を記入し、不備のある場合は「否」のレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 - 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 - 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

点検項目		点検結果		状況及び措置内容
		判定	不備内容	
届	統括防火管理者 選任(解任)	適 ----- 否		
	全体についての 消防計画 作成(変更)	適 ----- 否		
出				

点検項目		点検結果		状況及び措置内容
		判定	不備内容	
	避難上必要な施設 及び防火戸の管理	適 ----- 否		
	防災物品の表示	適 ----- 否		
	圧縮アセチレンガス等の 貯蔵又は取扱いの届出	適 ----- 否		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 判定の欄は、適正な場合は「適」のレ点を記入し、不備のある場合は「否」のレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 - 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 - 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

点 検 項 目	法第17条の 2の5第1 項の適用	法第17条の 3第1項の 適用	点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
			判 定	不 備 内 容	
消 防 用 設 備 等	消火器・簡易消火用具			適 否	
	屋内消火栓設備	有 無	有 無	適 否	
	スプリンクラー設備	有 無	有 無	適 否	
	水噴霧消火設備等	有 無	有 無	適 否	
	屋外消火栓設備	有 無	有 無	適 否	
	動力消防ポンプ設備	有 無	有 無	適 否	
	自動火災報知設備	有 無	有 無	適 否	
	ガス漏れ火災警報設備	有 無	有 無	適 否	
	漏電火災警報器			適 否	
	消防機関へ通報する 火災報知設備	有 無	有 無	適 否	
	非常警報器具・ 非常警報設備			適 否	
	避 難 器 具			適 否	
	誘導灯・誘導標識			適 否	
	消 防 用 水	有 無	有 無	適 否	
	排 煙 設 備	有 無	有 無	適 否	
	連 結 散 水 設 備	有 無	有 無	適 否	
	連 結 送 水 管	有 無	有 無	適 否	
	非常コンセント設備	有 無	有 無	適 否	
	無線通信補助設備	有 無	有 無	適 否	

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 法第17条の2の5第1項の適用の欄及び法第17条の3第1項の適用の欄は、規定が適用される場合は「有」の にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の にレ点を記入すること。
 - 判定の欄は、適正な場合は「適」の にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 - 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 - 設置義務のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。
 - 水噴霧消火設備等とは、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいうこと。

点 検 項 目		必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の概要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設備等 消防用	令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等		適		
			否		

点 検 項 目		適用される消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設備等 消防用	令第32条の適用		適		
			否		

点 検 項 目		特殊消防用設備等の概要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
用設備等 特殊消防	法第17条第3項の特殊消防用設備等		適		
			否		

点 検 項 目		適用される消防用設備等又は特殊消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
特殊消防用設備等又は 消防用設備等	設置の届出		適		
			否		
特殊消防用設備等又は 消防用設備等	消防機関の検査		適		
			否		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 - 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 - 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。