

様式第4のイ（第4条、第5条関係）

製 造 所

構造設備明細書

一般取扱所

事業の概要		化学製品（非危険物）製造業（86,095㎡）						
危険物の取扱作業の内容		原料（危険物）から粘着剤（非危険物）を生成し、粘着剤をフィルム等の表面上に塗布後、乾燥させ、粘着テープを製造する。						
製造所(一般取扱所)の敷地面積		12,500㎡						
建築物の構造	階数	1階 (一部2階有)		建築面積	12,500㎡	延べ面積	13,100㎡	
	壁	延焼のおそれのある外壁	鉄筋コンクリート造(開口部:自動閉鎖式特定防火設備)		柱	鉄骨造 (耐火構造)	床	鉄筋コンクリート造 (耐火構造)
		その他の壁	鉄筋コンクリート造(耐火構造)		はり	鉄骨造 (耐火構造)	屋根	折板屋根 (不燃材)
	窓	網入ガラス、スチールサッシ(防火設備)		出入口	鉄製扉、枠 (特定防火設備)	階段	鉄製屋内階段2ヶ所(不燃材)	
建築物の一部に製造所(一般取扱所)を設ける場合の建築物の構造		階数	建築物の構造概要		建築面積	延べ面積		
製造設備の概要(取扱)	加熱機	10基	攪拌釜	12基	加圧釜	12基		
	洗浄槽	2基	塗工機	6基	乾燥機	8基		
令第9条第1項第20号の概要	加圧釜	200L(第二石油類非水溶性)		12基				
	洗浄槽	250L(第二石油類非水溶性)		2基				
	非常用発電機	550L(第三石油類非水溶性)		1基				
配管	ポリエチレン被覆鋼管			加圧設備	加圧釜			
加熱設備	混合器			乾燥設備	乾燥機			
貯留設備	油分離装置付貯留設備			電気設備	電気設備の基準により設置			
換気、排出の設備	自動強制換気			静電気除去設備	静電接地設備(アース)			
避雷設備	突針(保護レベル)			警報設備	自動火災報知設備			
消火設備	第1種屋内消火栓設備		18基	第1種屋外消火栓設備		4基		
	第3種移動式粉末消火設備		35基	第4種粉末消火器50型		3本		
	第5種粉末消火器10型		185本					
工事請負者住所氏名	相模原市中央区中央 丁目 番号 株式会社 代表取締役 相模太郎					電話000(000)0000		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 建築物の一部に製造所(一般取扱所)を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

3 令第9条第1項第20号のタンクにあつては、構造設備明細書(様式第4の八、様式第4の二又は様式第4のホ)を添付すること。