

修繕内訳明細書（平成29年度）

資料15

北市民健康文化センター

（税込額、単位：円）

実施日	内容	本体額	消費税額	金額
H28.4.1	I T V設備（モニター等）修繕	275,000	22,000	297,000
H28.4.12	3階男子浴室照明漏電修繕	20,500	1,640	22,140
H28.4.18	浴室照明設備修繕（男女各1か所）	42,300	3,384	45,684
H28.4.28	プールトップライト硝子修繕	272,400	21,792	294,192
H28.5.17	地下事務室・駐車場等照明器具（7か所）修繕	97,000	7,760	104,760
H28.5.20	オゾン装置ポンプ及びタッチパネル等修繕	184,000	14,720	198,720
H28.5.20	3階男子サウナ室改修修繕	270,000	21,600	291,600
H28.5/17、22	2階男子トイレ小便器交換修繕	176,000	14,080	190,080
H28.5.23	流水プールの過ポンプ取替修繕	540,000	43,200	583,200
H28.5.23	3階浴槽ろ過砂交換修繕	275,000	22,000	297,000
H28.5.23	地下機械室ろ過砂交換修繕	434,000	34,720	468,720
H28.5.25	浴室（男子）天井修繕	265,000	21,200	286,200
H28.5.27	プール内塗装等修繕	108,500	8,680	117,180
H28.5/17～27	冷凍機冷却水ポンプ取替修繕	870,000	69,600	939,600
H28.5.28	浴槽用ほか5方弁交換修繕	907,000	72,560	979,560
H28.5.30	オゾン装置作用タッチパネル修繕	140,000	11,200	151,200
H28.5.30	3階男子トイレ洋便器フレッシュ弁不良修繕	18,000	1,440	19,440
H28.6.10	浴槽及びジャグジー配管詰り修繕	127,000	10,160	137,160
H28.6.26	1階プール男子トイレ洋便器フラッシュ弁不良修繕	18,000	1,440	19,440
H28.7/16～19	システム機器（精算機等）部品修繕	200,000	16,000	216,000
H28.7.27	地下機械室内ろ過装置制御盤換気扇及びブザー交換修繕	40,000	3,200	43,200
H28.7.29	地下機械室内再生水槽電極棒修繕	50,000	4,000	54,000
H28.7.29	1階プールゲートカードリーダー交換修繕	200,000	16,000	216,000
H28.7.31	1階プール男子トイレ小便器手摺り破損取替修繕	83,000	6,640	89,640
H28.8.1	1階プール女子トイレ和風大便器フラッシュ弁不良修繕	18,000	1,440	19,440
H28.8.10	1階プール男子トイレ等洗面器自動水栓不良修繕	63,000	5,040	68,040
H28.8.15	給湯用ストレージタンク蒸気バルブ交換等修繕	183,000	14,640	197,640
H28.8.23	中央監視装置バックアップバッテリー用電源修繕	18,000	1,440	19,440
H28.9.6	浴室劣化機部品交換等修繕	200,000	16,000	216,000
H28.9.7	熱交換器、電動二方弁等不具合自動制御機器修繕	270,000	21,600	291,600
H28.9.13	障害者プール女子トイレ洋風大便器センサー及びフラッシュバルブ取替修繕	277,000	22,160	299,160
H28.9.13	障害者プールビット支持金物補修修繕	211,400	16,912	228,312
H28.9.13	障害者プール女子更衣室洗面器自動水栓不良取替え修繕	21,500	1,720	23,220
H28.9.13	男子浴室シャワー水栓取替え修繕	110,000	8,800	118,800
H28.9.13	屋上手摺巾木防水修繕	164,000	13,120	177,120
H28.9.14	浴室、障害者プール内更衣室、1階プール内更衣室の水栓等取替修繕	258,500	20,680	279,180
H28.9.14	3階男子浴室シャワー水栓取替え修繕	276,000	22,080	298,080
H28.9.26	2階給湯室電気湯沸器漏水修繕	51,000	4,080	55,080
H28.9.24	エアーチャンバー等塗装修繕	48,304	3,864	52,168
H28.10.11	貯湯槽（ST-3）修繕	300,000	24,000	324,000
H28.10.11	ブロワー取替修繕	275,000	22,000	297,000
H28.10.11	15Mプールの過器循環ポンプ等電磁接触器交換修繕	82,000	6,560	88,560
H28.10.11	2階機械室蒸気配管（シャコ万クランプ）修繕	8,500	680	9,180
H28.11.1	浴室劣化機（3号機）プッシュボルト交換修繕	5,000	400	5,400
H28.11.8	地下機械室内消防設備修繕	125,000	10,000	135,000
H28.12.6	浴室循環ポンプ取替修繕	250,000	20,000	270,000
H29.1.10	プール女子更衣室通路LED照明設備修繕	27,300	2,184	29,484
H29.1.21	オゾン装置分岐ポンプ及び溶解槽水漏れ修繕	82,000	6,560	88,560
H29.2.9	熱交換機蒸気用圧力計交換修繕	95,500	7,640	103,140
H29.3.9	ワイヤレスアンプ修繕	36,800	2,944	39,744
H29.3.28	一般プール壁掛け時計修繕	21,000	1,680	22,680
合計		9,090,504	727,240	9,817,744
指定管理料		9,090,476	727,238	9,817,714
精算返戻額				30