

移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等
仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（例）

1 目的

震災等により被災地において災害復興のための重機への燃料補給及びドラム缶への注油を行うために必要な事項を予め計画します。

2 仮貯蔵・仮取扱いをする場所

相模原市 区 町 番 号 工場東側空地

3 仮貯蔵・仮取扱いに使用する部分の面積

約 2,000 平方メートル

4 詳細レイアウト

別紙のとおり

5 仮貯蔵・仮取扱いをする危険物の類・品名・数量

第 4 類第 2 石油類（軽油） 1 日最大 20,000 リットル

6 指定数量の倍数

20 倍

7 貯蔵及び取扱いの方法

（ 1 ）移動タンク貯蔵所から直接重機への給油及びドラム缶への詰め替えを行う（詰め替えたドラム缶は別途確保する貯蔵場所に速やかに移動させる）。

（ 2 ）保有空地を 6 メートル確保する。

（ 3 ）高温になることを避けるため、必要に応じて通気性を確保した日除けを貯蔵場所に設ける。

（ 4 ）第 5 種消火設備 10 型 ABC 粉末消火器 3 本を設置する。

（ 5 ）標識及び掲示板を設置し関係者に次の事項について注意喚起を行う。

「危険物仮貯蔵所・仮取扱所」、「危険物の類・品名・数量（倍数）」、「火気厳禁」

8 安全対策

（ 1 ）吸着マット等危険物の流出時の応急資機材を準備する。

（ 2 ）危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者免状所有者が行う。

9 管理状況

（ 1 ）保有空地の周囲にバリケード等を設け、空地を確保する。


（ 2 ）敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。

（ 3 ）作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。

10 その他必要事項

移動タンク貯蔵所への注油は別の場所で行う。

仮貯蔵・仮取扱いのレイアウト（タンクローリー、ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い）



標識・掲示板を設置し関係者に注意喚起を行う



危険物仮貯蔵所・仮取扱所
品名 第4類第2石油類（軽油）
数量 20,000リットル
倍数 20倍
管理者

- ・大きさ、縦 30cm 以上、幅 60cm 以上（縦書きでも可）
- ・「火気厳禁」は、地を赤色、文字を白色
- ・「危険物仮貯蔵・仮取扱所」は、地を白色、文字を黒色