

# 質問回答書

1 / 3

件名 公園等照明 LED 化推進事業業務委託

設計書頁等	質問内容	回答
入札説明書 6 頁 16 提案提出書類・作成要領 (2)作成要領	エネルギー試算以外に電気代の試算は必要でしょうか。必要な場合は明確な試算条件をお示しいただけますでしょうか。	電気代の試算は不要です。

設計書頁等	質問内容	回答
仕様書 2 頁 ケ その他(不可抗力について)	コロナウィルスやウクライナ問題また新たに発生したリスクの影響による機器納品の遅延、機器費の急激な高騰、作業員の待機、また緊急事態宣言の発令等、事業遂行に影響したことが合理的に判断でき、計画を延期、変更せざるえない状況となった場合については、不可抗力として工期遅延等をお認めいただけますでしょうか。	状況により、認めます。

設計書頁等	質問内容	回答
	現地調査を実施し現地が仕様書の内容と異なる(機器の仕様や台数等)場合においては詳細協議の上、契約内容の変更をする事は可能でしょうか。	可能です。

設計書頁等	質問内容	回答
仕様書 4 頁 6 機器の保守業務	保守業務において貴市と契約書の取交しを希望いたしますが可能でしょうか。	内容により、取り交わしは可能です。

# 質問回答書

2 / 3

件名 公園等照明 LED 化推進事業業務委託

設計書頁等	質問内容	回答
仕様書 4 頁 6 機器の保守業務(4)	発注者と受注者の協議において、機器の不具合が地震、津波、紛争、暴動、落雷想定を超える風水害など、不可抗力によるものと判断した場合及び、発注者の責による場合においては、発注者の負担で補修することとし、それ以外の場合は、受注者の負担で補修を行うものとする。とあります。 受注者負担による補修は機器の自然不具合と施工瑕疵と認識しますが、第三者による「いたずら」や「破壊行為」は発注者様の負担でよろしいでしょうか。	その通りです。

設計書頁等	質問内容	回答
	高所作業車の重量制限はありますでしょうか。	基本的に重量制限等はありませんが、緑道等構造上高所作業車の乗り入れが困難な現場があります。

設計書頁等	質問内容	回答
	ポールの建替えの場合、設置位置は既存同位置でしょうか。または既存脇に新規設置でしょうか。	撤去新設となります。同位置での設置を検討していますが、詳細な位置等は協議とします。

設計書頁等	質問内容	回答
	トイレ灯は対象外という認識で宜しいでしょうか。	緑地のトイレのみ対象となります。

# 質問回答書

3 / 3

件名 公園等照明 LED 化推進事業業務委託

設計書頁等	質問内容	回答
	分電盤のカギをお借りすることはできますでしょうか。	可能です。

設計書頁等	質問内容	回答
	様式 8 号から 9 号、11 号から 16 号まではグループで 1 枚での提出で宜しいでしょうか。	その通りです。

設計書頁等	質問内容	回答
	機器の仕様について、国内メーカーの国内工場生産品とあります。工程すべてを国内で実施しているメーカーはほぼ無いと思いますが、検査を含む最終工程を国内工場で行っていれば良いという解釈でよろしいでしょうか。	国内産の商品であれば、工程すべてを国内で実施している必要はありません。