

市民健康文化センター プール横のジャグジー及び浴室の利用休止について

市民健康文化センタープール横のジャグジー及び浴室において、レジオネラ属菌が検出されたため、令和7年10月2日（木）から休止しており、現時点では利用再開時期が未定であることをお知らせします。

施設をご利用の皆様にご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。

1 休止の理由

10月2日（木）の市保健所による報告において、プール横のジャグジー及び浴室から基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されたためです。

施設名	レジオネラ属菌（cfu/100mL）
プール横のジャグジー	2,000
浴室	20

【基準値】 検出されないこと(10cfu/100mL 未満)

2 対応

10月2日（木）に直ちにジャグジー及び浴室の利用を休止しました。原因の調査及び対策を行い、安全性が確認され次第再開します。

3 その他

南清掃工場のメンテナンス作業により次のとおり休所を予定していましたが、ジャグジー及び浴室の再開については、改めてホームページ等でお知らせします。

【会議室等を含む全館休所期間】

10月3日（金）～10月12日（日）

【プール（ジャグジー含む）・浴室の休止期間】

10月3日（金）～11月2日（日）

問合せ先

市民局 市民協働推進課

電話：042-769-9225（直通）

担当者：井上