

グリーンホール相模大野（B1F～5F）

蛍光灯 設置本数 早見表

全施設合計 2331本

内訳

40w	2047本
20w	177本
15w	5本
ツイン蛍光管	95本
FHF	7本
合計	2331本

B1F 合計 **694** (内20W 57本)

【B1F ホール棟】

(内FHF 5本)

場所	本数	種類
倉庫(1)	3	
倉庫(2)	1	
倉庫(3)	2	
奈落	13	
楽屋(10)	81	20W×9
通路(1)	24	
技術員控室	10	
楽屋(8)	24	
楽屋(9)	24	
通路(2)	2	
受水槽室	6	
階段(5)	13	20W×13 (B1～5F)
オーケストラ迫ピット	5	
階段(4)	13	20W×13 (B1～5F)
EV機械室	1	
湯沸室	1	
ピット(上手)	1	20W×1
ピット(下手)	1	20W×1
男子便所	1	
女子便所	1	
倉庫(6)	3	
消火ポンプ室	6	
中央機械室	57	20W×1
中央監視室	17	
清掃員控室	6	
マシンハッチ(屋外)	1	
発電機室	7	
休憩室	3	
練習室(1)	24	
倉庫(練1)	1	
倉庫(練2)	1	
練習室(2)	24	
更衣室(1)	3	

更衣室(2/チケム事務所)	8	
FPS	1	20W×1
清掃員控室(3/警備控室)	4	
中央電気室	15	
通路(6)	3	
通路(5)	11	
前室(4)	1	
リハーサル室(2)	150	20W×10
階段(9)	2	
倉庫(汚水槽)	1	
倉庫(リハ室ピアノ庫)	1	
倉庫(リハ室備品倉庫)	2	

579 (内20W 49本)

【B1F 図書館・メディカル棟】

場所	本数	種類
ファンルーム(2)	3	
A階段	11	FHF×5 20W×6 (B1～4F)
階段下倉庫	1	20W×1
ELV前(6号機)	1	
ELV機械室	2	
駐車場	60	
守衛室	2	
分電盤室(5号機裏)	1	20W×1
ELV前(5号機)	1	
ELVホール(5号機)	2	
ファンルーム(1)	4	
電気室	20	

【MB1F ホール棟】

場所	本数	種類
可動椅子収納ピット	6	
DS	1	

115 (内20W 8本)
(内FHF 5本)

(内ツイン蛍光灯 73本)

1F合計 **473** (内20W 29本)

(内15W 2本)

【1F ホール棟】

場所	本数	種類
《大ホール》		
階段下倉庫(1F楽屋自販機横)	1	20W×1
女子便所	1	
男子便所	1	
多目的トイレ	1	20W×1
湯沸室	1	
楽屋(3)	20	20W×1
楽屋(2)	13	20W×1
楽屋(1)	7	15W×1
控室(1)	9	
DS(8)	1	20W×1
階段(6)	9	20W×9
通路(1)	8	
楽屋口溜まり(控室前)	5	
搬入口	8	
通路(2)	8	
ピアノ庫	4	
スピーカー(下手)	1	
EPS	1	20W×1
DS(2)	1	
DS(1)	1	
アラーム弁室	1	20W×1
ピット(2/受付倉庫)	3	
消音チャンバー	2	
事業課倉庫	3	
DS(事業課倉庫内)	1	
洗面室(1)	2	
洗面室(2)	2	
洗面室(3)	3	
PS	1	
分電盤(電話)	1	20W×1
DS	1	20W×1
階段(1)	13	

通路(6)	5	
《 事務室 》		
階段下倉庫	2	
管理事務室	78	
給湯室	1	
応接室	37	ツイン蛍光管×27
守衛室	2	
休憩室	2	
ロッカー室(男子)	1	
ロッカー室(女子)	1	
会議室(総務課)	48	ツイン蛍光管×24
ロビー(2)	21	ツイン蛍光管×21
《 多目的ホール 》		
EV機械室(1)	3	
洗面室(1/男子)	2	
洗面室(2/女子)	2	
通路(2号機ELV横)	1	
多目的ホール関係者入口	1	20W×1
ピアノ庫	1	
倉庫(3/備品倉庫)	3	
女子便所(5)	2	
PS(女子便所内)	1	20W×1
階段	5	20W×5
設備室	8	
倉庫(2/孫迫倉庫)	2	
アラーム弁室	1	20W×1
控室(2)	18	
前室(控室2)	1	20W×1
通路(10)	3	

386 (内20W 28本)
(内15W 1本)
(内ツイン蛍光灯 72本)

【1F 図書館・メディカル棟】

場所	本数	種類
《メディカル》		
メディカル救急入口(赤色)	1	
眼底眼圧検査室裏	1	
ゴミ置場前	8	
マニホールド室	1	
マニホールド室横	1	
ELVホール	2	
リント室	4	
消毒室	4	
腎部透視レントゲン室	8	
腎部透視レントゲン室横通路	6	
暗室自現室	3	
通路(3)	3	
湯沸室	1	ツイン蛍光管×1
倉庫(1)	1	
《薬局》		
湯沸室	2	15W×1 20W×1
薬局事務室	14	
調剤室	27	

87 (内20W 1本)
(内15W 1本)
(内ツイン蛍光灯 1本)

2F合計 **592** (内20W 25本)

【2F ホール棟】

(内15W 1本)

場所	本数	種類
《大ホール》		
階段(7)	3	20w × 3
女子便所(1)	1	
男子便所(1)	1	
湯沸室	2	20w × 2
楽屋(7)	19	20W × 1
楽屋(6)	19	20W × 1
楽屋(5)	19	20W × 1
楽屋(4)	19	20W × 1
通路	15	20W × 1
DS	1	
EPS	1	20W × 1
電気室(1)	4	
踊り場	2	
通路(2)	3	
EPS(4)	1	20W × 1
上手FR横	1	20W × 1
投光室(上手)	2	
投光室(下手)	2	
DS(1)	1	
通路(5/子ども用座布団倉庫)	1	20W × 1
通路(4/ロビー受付用倉庫)	1	
DS(6)横	1	20W × 1
DS(6)	1	20W × 1
調光室	6	
映写室	6	
音響調整室	6	
DS(5)	1	
DS(4)	1	
DS(4)前	1	20W × 1
前室(1)前	18	
DS(3)	1	
DS(3)前	20	

PS(3)	1	
PS(3)前	8	
EPS(6)	1	20W×1
ロビー(1)	58	
風除室(1)	5	20W×1
受付倉庫(傘ぼんのストックある場所)	1	20W×1
《多目的ホール》		
主催者控室(2)	4	
風除室(2)	6	
倉庫(2/長机・ジニー)	1	
男子便所	1	
階段	1	
アラーム弁室	1	20W×1
DS(11)	1	20W×1
控室(1)	18	
ロビー(2)	2	
DS(12)	2	

291 (内20W 22本)

【2F 図書館・メディカル棟】

場所	本数	種類
《メディカル》		
宿直室(1)	4	
男子便所(2)	1	
女子便所(2)	1	
宿直室(2)	4	
更衣室(1)	4	
休養室	8	
エレベーターホール	4	
エレベーターホール横	1	20W×1
設備室	21	
収納庫	4	
講師控室	6	
A階段前	1	
A階段	1	20W×1
資料室	36	
相談室(1)	3	
相談室(2)	3	
相談室(3)	3	
倉庫	4	
多目的トイレ	2	15W×1 20W×1
女子便所	2	
男子便所	2	
通路(2)	1	
通路(2)前	1	
ELV前	2	
カルテ保管室	6	
ロビー(2)	20	
器具庫・倉庫	18	
小会議室	36	
事務室	36	
ロビー	30	
湯沸室	1	
湯沸室横	1	

湯沸室(1)	1	
読影判定室	16	
所長室兼応接室	16	
C階段下	1	

301 (内20W 3本)
(内15W 1本)

3F合計 **242** (内20W 39本、内15W2本)

【3F ホール棟】

(内FHF 1本、ツイン11本)

場所	本数	種類
《大ホール》		
機械室	8	
階段(6)	2	20W×2
電気室	4	
通路(1)	2	
通路(4)	3	
EPS	2	20W×1
倉庫(2)	2	
DS(2)	2	
採光室(1)横	1	20W×1
採光室(1)	2	
採光室	2	
DS(1)	2	
DS(4)	1	20W×1
男子洗面室	4	
女子洗面室	4	
間接	27	20W×2
EPS(7)	1	20W×1
PS(1)(2)	3	20W×3
PS(3)	2	20W×2
DS(3)	1	20W×1
EV1号機	1	
EPS(6)	1	20W×1
《ラウンジ》		
厨房	4	20W×1
従業員更衣室	3	20W×1
便所(男子)	1	20W×1
便所(女子)	1	
《多目的ホール》		

DS(11)	1	20W × 1
階段	6	
倉庫(1)	2	
倉庫(1)内	1	
アラーム弁室	1	20W × 1
溜まり	1	
ケーブルラック	1	
電気室(1)	4	
DS(12)	1	20W × 1
EPS(10)	1	20W × 1

【3F 図書館・メディカル棟】

[illegible]

137 (内20W 17本)
(内15W 2本)
(内FHF 1本)
(内ツイン 11本)

4F合計 **243** (内20W 18本、内ツイン蛍光管

【4F ホール棟】

[illegible]

11本、内FHF 1本)

【4F 図書館・メディカル棟】

場所	本数	種類
≪図書館≫		
休憩室	1	ツイン×1 ※カバーがついているため、数の特定ができません。
休憩室横	1	
女子便所横	1	20W×1
更衣室	2	20W×1
更衣室横	1	
男子便所	3	20W×1 ツイン×2
男子便所横	1	20W×1
DS	1	
開架書庫	60	
応接室	6	
応接室前通路	10	
倉庫	6	
A階段横	3	20W×1
見計室	8	
物品庫	12	
A階段	2	FHF×1 20W×1
開架書庫横	1	
開架書庫と会議室の間	1	
開架書庫とロビーの間	6	ツイン×3
開架書庫とエントランス階段の間	6	ツイン×4
図書整理室	34	20W×4
通路	5	
ロビー横	2	15W×1 20W×1
エントランスホール	1	ツイン×1
エントランスホールEV前	2	
エントランスホールEV前横	1	20W×1
自動開架閲覧室	14	20W×2

--	--	--

191 (内20W 14本)
 (内ツイン蛍光管 11本)
 (内FHF 1本)

2F合計 **87** (内20W 9本)

【5F ホール棟】

[illegible]

【5F 図書館・メディカル棟】

場所	本数	種類
≪ 図書館 ≫		
A階段	2	20W×2
排煙ファンルーム	2	20W×1

4 (内20W 3本)