

箇所別照明器具一覧

1 階			
風除室、ホール ※D、D1については、既存照明7台に対して、D×5台、D1×1台を使用して対応。	E1	31	台
	M1	14	台
	P	2	台
	D	5	台
	D1	1	台
廊下	M1	10	台
	K	2	台
	C1	6	台
	P	1	台
	非常灯BT内蔵型9.6W相当100φ	2	台
	D	6	台
警備員室、消火栓ポンプ室	A3	1	台
	M1	1	台
	B1	1	台
図書室	非常灯BT内蔵型9.6W相当150φ	2	台
保育室	A2	6	台
中会議室 1	A2	16	台
	J	4	台
多目的室 1	A2	20	台
	J	4	台
小会議室 1	A2	12	台
倉庫	A2	10	台
大会議室、倉庫3	A2	36	台
	J	4	台
	B1	3	台
	L	2	台
機械室	N	4	台
男女トイレ、多目的トイレ、検査室	A2	1	台
	A1	4	台
	C1	6	台

	M1	9	台
	H	1	台
	U1	1	台
給湯室、書庫、倉庫1	B1	7	台
	S	1	台
男女休憩室、更衣室、清掃員控室	B1	4	台
	A2	1	台
	I	2	台
	G	2	台
正面玄関、職員玄関	M2	3	台
ポーチ、外壁	R	6	台
	O2	13	台
中庭	T	6	台
スロープ	O2	9	台
2 階			
廊下、ホール	P	5	台
	M1	2	台
	A1	9	台
	F	1	台
	G	1	台
小会議室 2	A2	13	台
	非常灯BT内蔵型9.6W相当150φ	1	台
多目的室 2	A2	24	台
	M1	1	台
	B1	1	台
	非常灯BT内蔵型9.6W相当100φ	1	台
	非常灯BT内蔵型9.6W相当200φ	1	台
シャワー室	M1	1	台
	B1	1	台
	O1	1	台
倉庫（2部屋）、機械室	O1	8	台
	N	4	台
	A2	1	台

	A1	2	台
	A3	1	台
男女トイレ、多目的トイレ	M1	7	台
	A1	5	台
	C1	4	台
	H	1	台
和室、舞台、控室	E1	31	台
※和室天井照明については、内部ローリング足場3段（約4.5m）を要する高さあり。	E2	17	台
	M1	6	台
	J	4	台
	N	5	台
	非常灯BT内蔵型30W相当200φ	1	台
	U	1	台
	V	1	台
ヘルシーサロン、休憩室	A2	6	台
	A3	1	台
倉庫4、5、6、給湯室	B1	8	台
	S	1	台
料理実習室	A2	18	台
	非常灯BT内蔵型9.6W相当200φ	1	台
中会議室2	A2	12	台
	非常灯BT内蔵型9.6W相当200φ	1	台
	L	2	台
工作室	A2	20	台
	非常灯BT内蔵型9.6W相当150φ	1	台
吹き抜け	T	2	台
スロープ、外階段	O2	12	台
3階			
廊下、給湯室	M1	1	台
	B1	1	台
	S	1	台
講義室	E1	14	台
	非常灯BT内蔵型9.6W相当200φ	2	台

	M1	1	台
中会議室 3	A2	16	台
	非常灯BT内蔵型9.6W相当150φ	1	台
茶室倉庫、倉庫、録音編集室	B1	2	台
	B2	2	台
	J	2	台
	A2	1	台
コミュニティ室	A2	9	台
	非常灯BT内蔵型9.6W相当150φ	1	台
多目的室3	A2	18	台
	非常灯BT内蔵型9.6W相当150φ	2	台
男女トイレ、多目的トイレ	M1	5	台
	H	1	台
機械スペース	E1	2	台
	N	1	台
スロープ、テラス	02	13	台
屋上			
EV機械室	B1	2	台
	02	2	台