

修繕記録簿（令和6年度・令和7年度）

資料 1 2

令和6年度

修繕日時	修繕箇所	修繕内容（理由含む）	請求書件名	請求金額（円）
令和6年4月4日	事務室横女子トイレ	詰まりや水漏れ発生のため、水量調整	トイレ修繕費	16,170
令和6年6月12日	シェード前男子トイレ	シェード前男子トイレで詰まりと汚水漏れが発生したため、水量調整とポンプの交換	シェードオフィス前男子トイレ部品交換 受付裏女子トイレ水量調整	43,560
令和6年7月22日	セミナールーム1エアコン	経年劣化による排水不良のため、排水トレンの清掃と排水ポンプの交換	室内整備作業	77,000
令和6年7月1日	実習室2 水栓	水漏れ改善のため部品交換	水栓修繕費	19,569
令和7年8月1日	シェード前男子トイレ排水管つまり	詰まりが再発生したため、再調査	トイレ排水管詰まり調査	40,700
令和6年9月4日	貸し出し用パソコン	正常立ち上げができないため、メーカー修理	作業費	39,050
令和6年9月10日	シェードオフィス3 ファンモーター	ファンモーターで絶縁不良が発生していたため、修理	点検及び運転調整	112,424
令和6年10月16日	実習室2 給湯器	温水が出ないため、給湯器への入水配管の油圧弁ストレーナー取り外し、点検、清掃	油圧弁ストレーナー清掃	44,000
令和6年10月24日	実習室2 給湯器	湯量が少ないため、給湯器2の点検	入水フィルタ交換・給水側経路確認・説明代	5,500
令和6年11月11日	実習室1 ミーティングルーム3 空調	実習室1 ミーティングルーム3 空調エラー	複数台点検作業、出張費	165,000
令和6年12月12日	セミナールーム2 ワイヤレスチューナー	セミナールーム2のワイヤレスマイク受信チューナーが機能不全を起こしたため、修理	ワイヤレスチューナー修繕	116,600
令和7年1月8日	実習室2 給湯器1・2	給湯器1の水漏れ修理、給湯器2への入水配管の精密点検作業	給湯管漏水修理・点検作業費	148,500
令和7年1月17日	セミナールーム2 ワイヤレスチューナー	セミナールームのワイヤレス受信チューナーの機能が不安定のため点検作業	ワイヤレスチューナーユニット修繕診断	3,300
令和7年3月12日	休憩室水道	休憩室の水道水漏れ対応	湯沸室 混合水栓漏水修繕作業費	9,900
				841,273

令和 7 年度

修繕日時	修繕箇所	修繕内容（理由含む）	請求書件名	請求金額（円）
令和7年6月13日	ミーティングルーム 1 換気扇	ミーティングルーム 1 漏電	見積もり点検	5,390
令和7年12月4日	全熱交換器	シェアードオフィス 2・3 漏電	漏電修理工事	473,000
令和7年12月4日	エアコン	ミーティングルーム 2・3 エアコン水漏れ	エアコン水漏れ修理工事	154,000
令和7年12月4日	エアコン	A Vスタジオ エアコン水漏れ	エアコン水漏れ修理工事	96,800
令和8年1月16日	女子トイレ・多目的トイレ	フラッシュバルブ交換、多目的トイレコントローラー基盤交換	フラッシュバルブ交換、多目的トイレコントローラー基盤交換工事	49,225
令和8年1月21日	多目的トイレ	吊り下げ(ハンガー)扉修繕工事	吊り下げ(ハンガー)扉修繕工事	71,500
令和8年3月17日	セミナールーム 2 音響	ワイヤレスチューナーカートリッジ	ワイヤレスチューナー差し替え工事	67,200
令和8年3月30日	セミナールーム 2 音響	セミナールーム 2 アース付コンセント、壁コンセント修理及び交換工事	セミナールーム 2 アース付きコンセント、壁コンセント修理及び交換工事	12,177
				929,292