

# 箇所別照明器具一覧

1 階				
風除室、ピロティ、保育室外、コミュニティ室側避難口外	I	4	台	
	O	1	台	
	W	21	台	
事務室	F	12	台	
	R	2	台	
	F2	2	台	
エントランスホール	B	5	台	
	J	1	台	
	I	12	台	
	O	2	台	
	U	4	台	
	調光スイッチ	1	個	
職員休憩室	A1	2	台	
	A2	1	台	
	Q	2	台	
	N	2	台	
	P	1	台	
	i	1	台	シャワー室内
	f	1	台	洗面化粧台 ※ランプのみLED化、配線処理
給湯室、EV機械室	A1	1	台	
	L	1	台	
	A3	1	台	
料理実習室	C1	2	台	
	C2	7	台	
	C3	2	台	
倉庫、外部用倉庫	A2	6	台	※ガードなし
廊下	I	20	台	
	O	5	台	
	U	16	台	
	調光スイッチ	4	個	
図書室	O	2	台	
	b	22	台	
保育室	D	6	台	
	O	1	台	
	Q	4	台	
	L1	1	台	

和室	A1	2	台	収納控室
	C2	1	台	舞台 ※1箇所LED化済み
	C3	1	台	舞台
	V	3	台	舞台
	A1	2	台	収納室
	E1	6	台	
	E2	12	台	
	P	2	台	
	e	2	台	踏込
コミュニティ室	C2	4	台	※11箇所LED化済み
男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレ	H	1	台	※1箇所LED化済み
	Q	11	台	
	C3	1	台	
	d	1	台	
展示スペース	U	2	台	
	調光スイッチ	2	個	
	避難口誘導灯(B級BH形・点滅形) 避難口表示板左	1	台	※1箇所LED化済み(玄関)
	通路誘導灯(B級BL型) 通路表示板左	1	台	
外階段	g	2	本	※ランプのみLED化、配線処理
2 階				
大会議室	G2	27	台	
	G3	4	台	
	I	5	台	
	U	8	台	
	K	1	台	
廊下、ホール	I	22	台	
	U	7	台	
	調光スイッチ	3	個	
	O	5	台	
大会議室控室、倉庫、給湯室	A1	2	台	
	A2	2	台	
	L	1	台	
小会議室	C2	5	台	
	C3	1	台	
茶室	E	4	台	
	K	1	台	
	P	1	台	
	S	1	台	
	e	3	台	
	h	2	台	
工作室	A4	1	台	
	G2'	5	台	※3箇所LED化済み
	G3'	2	台	

男子トイレ、女子トイレ	H	1	台	※1箇所LED化済み
	Q	13	台	
バルコニー	Y	1	台	
	X	2	台	
吹抜け	O1	2	台	※内部ローリング足場 3段(4.5m) 程度を要する高さあり
	避難口誘導灯(B級BH形・点滅形) 避難口表示板左	2	台	
外部				
外周	a	10	台	※灯具のみ交換