


















照明器具姿図

A	冷暖極×1誘導灯	B	冷暖極×1誘導灯（埋込）	C	冷暖極×1誘導灯 両面型	D	ハロゲン 30W × 1 D1 ハロゲン 30W × 1 WP D2 ハロゲン 30W × 1 埋込	E	FL 40W × 2 E1 FL 40W × 1	F1	FL 40W × 1
避難口誘導灯（壁付片面型）  誘導灯認定委員会 認 定 品 地下駐車場 東芝 FBK-20301L-PS1+ET-20302		通路誘導灯（ガード付）  誘導灯認定委員会 認 定 品 地下駐車場 東芝 FBK-20370-PS1+ET-20302		通路誘導灯  誘導灯認定委員会 認 定 品 地下駐車場 東芝 FBK-20301L-PS1+ET-20302		非常灯（直付型）  日本建築センター 防災性能評定合格品 地下駐車場 K1-ISS4-J30		逆富士型（防湿）  E : FSS4MP-402 E1 : FSS4MP-401 地下駐車場・階段		逆富士型  電気室 FSS4-401	
G	FL 40W × 1（バッテリー内蔵）	H	PAR150W以下ダウンライト	I	FL 20W × 1	J	FDL 18W × 1	K	電球型蛍光灯 13W × 1	L	FDL 18W 非常用蛍光灯・併用型
非常灯（逆富士防湿型）  日本建築センター 防災性能評定合格品 エレベーターホール 松下 FW41090		外廊下  東芝 IG-4000TR(W)		ウォールライト（防湿型）  外廊下 FBC1RP-201		ダウンライト  1階相談室 FRS13-D181		コードペンダントライト  1階茶室 松下 HED1029Z		ダウンライト  1階茶室 東芝 FES-1810M-EL	
M	FPL36W埋込器具スーパースフト	N	FL 20W × 1 N2 FL 40W × 1	P	一般電球型蛍光灯 14W × 1 WP	J2	JL110W/50Wダウンライト				
シーリング  1階相談室他 東芝 FR-33730N		トラフ型  茶室 FSS1-201		ダウンライト（防湿型）  外廊他 東芝 ID-7384R		ダウンライト  1階相談室食堂 東芝 IHD-2583N(W)					
a	IL 100W × 1	b	IL 60W × 1	d	IL 100W × 1	e	FL 20Wキッチンライト	f	FL 10W × 1	n	IL5Wブラケットライト
ダウンライト  住戸玄関 IRS7-K100		ダウンライト  住戸便所 IRS6-K60		ダウンライト  住戸廊下・洗面所 IRS6-K100		棚下灯  住戸台所 東芝 FB21931		ウォールライト  住戸洗面所 FBC1-101		フットライト  居室 東芝 IG-2750	
R	FL12Wアウトドアライト	k	FL23Wダウンライト	Q	FDL27W壁外ブラケット	p2					
底面灯  2階横え込み 東芝 BFX-1308ZN		ダウンライト  1階相談室軒下 1階エレベーター前 東芝 BFD-20900		軒下用  東芝 FUB-27148-GL1							

- （注）
- 照明器具は、良質な材料で構成し、保守及び点検が容易なものとする。
 - 一般照明において蛍光灯器具はFL40W以上を高力率ラビッドスタート方式とし、40W未満は低力率グロースタート方式とする。
 - 非常灯及び誘導灯は、全てバッテリー内蔵型とする。
 - 特記なき器具電圧は、100Vとする。
 - 図中官電協番号以外型番は参考型番とする。



ARCOM R&D, Architects

（株）アールコム 〒107 東京都港区赤坂4-15-8 246ビル
Phone 03-3423-6331 Fax 03-3423-6330
一級建築士事務所 東京都知事登録第2554号 一級建築士第24141号 経団 第

・
・
・
・

JOB SAG-5	JOB NO. 457	(仮称)相模原市営上九沢住宅建設電気設備工事 その4				
DRAWING UOZ	DATE 2001.03	照明器具姿図		N	S	NO. E 21