



















照明器具姿図

a	冷陰極蛍光灯 x 1 (バッテリー内蔵)	b	冷陰極蛍光灯 x 1 (バッテリー内蔵) (WP)	d	冷陰極蛍光灯 x 1 (バッテリー内蔵)	e	ハロゲン 13W x 1	f	ハロゲン 13W x 1	g	FL 40W x 2
	誘導信号装置					e 1	ハロゲン 9W x 1 wp			g 1	FL 40W x 1
a 1	冷陰極蛍光灯 x 1 (バッテリー内蔵)									g 2	FL 40W x 1 ガード付
避難口誘導灯 (点滅、誘導音付片面型) 誘導灯認定委員会 認 定 品  東芝 FBK-20301VXL-PS1+ET-20302 ディサービス廊下 SH1-FBF20AF-20A		避難口誘導灯 (防水片面型) 誘導灯認定委員会 認 定 品  ディサービス浴室 東芝 FBK-20355W-PS1+ET-20302+FA-203W		通路誘導灯 誘導灯認定委員会 認 定 品  ディサービス廊下 ST1-FBC10-201		非常灯 (DN型) 日本建築センター 防災性能評定合格品  ディサービス廊下他 e : 東芝 IEM-13201N e 1 : 東芝 IEM-30601NP		非常灯 (直付型) 日本建築センター 防災性能評定合格品  ディサービス訓練室 K1-ISS4-J13		逆富士型 (防護) 逆富士型 (防護)  ディサービス厨房他 g : FSS4MP-402 g 1 : FSS4MP-401 g 2 : FSS4MP-401ガード付	
h	FL 40W x 2	j	FDL 13W x 1	k	FL 23Wダウンライト	m	FDL 27W x 1 WP	n	ハイビーム 100W x 1 (防湿型)	p 1	FDL 13W x 1 WP
h 1	FL 40W x 1	j 1	FDL 18W x 1								
h 2	FL 20W x 1										
逆富士型  ディサービスロッカー室他 h : FSS4-402 h 1 : FSS4-401 h 2 : FSS4-201		ダウンライト  ディサービス廊下他 j : FRS11-D131 j 1 : FRS11-D181		ダウンライト (防湿型) 軒下用  外部他 東芝 BFD-20900		ダウンライト  ディサービス浴室 東芝 FDL-2782R		スポットライト  ディサービス中庭 東芝 BK-207C		 ディサービス浴室 p 1 : 東芝 FUB-1311	
q	FL 23W 直付け	r	FPL 32W x 3	s	クリプトン60W 直付け	t	FL 20W x 1	w	WB100Wシーリングライト	x	WB100Wシーリングライト
 ディサービス訓練室 東芝 BFD-20400		埋め込み型  ディサービス事務室 IRS6-K60		 ディサービス食堂和室 東芝 IG-4001T(W)		棚下灯  ディサービス湯沸室他 東芝 FB21931		 ディサービス洗面所 東芝 IG-2097W		 ディサービス療養室他 東芝 IG-2097W	
y	ミニハロゲン 65W x 1	z	FL 20W x 1	P	JLL110W/50Wダウンライト	p 2	JLL110W/50Wダウンライト				
		z 1	FL 40W x 1								
スポットライト  ディサービス廊下 東芝 IHB-2038F(W)		トラフ型  ディサービス厨房 FSS1-201		 東芝 IHD-2583M(W)		 東芝 IHD-2584N(W)					

- (注) 1. 照明器具は、良質な材料で構成し、保守及び点検が容易なものとする。
2. 一般照明において蛍光灯器具はFL40W以上を高力率ラビッドスタート方式とし、40W未満は低力率グロースタート方式とする。
3. 非常灯及び誘導灯は、全てバッテリー内蔵型とする。
4. 特記なき器具電圧は、100Vとする。
5. 図中官電協番号以外型番は参考型番とする。

当図の照明器具記号はE棟ディサービス分へのみ適合とする



ARCOM R&D, Architects

(株)アールコム 〒107 東京都港区新橋4-15-8 2402号
Phone 03-3423-6331 Fax 03-3423-6330
一級建築士事務所 東京都建築業登録第2254号 一般財団法人24141号 税理 監

・
・
・
・

注：仕戸内開仕切りは平面詳細図優先とする。

JOB SAG-5	JOB NO. 457	(仮称)相模原市堂上九沢住宅建設電気設備工事 その4		
DRAWING UOZ	DATE 2001.03	照明器具姿図 ディサービス	N S	NO E 22