

令和8年度 本庁舎等消防設備点検委託 設備一覧

消火器具点検

項 目	数量	単位	備考
粉末消火器（小型）	184	本	
強火液消火器	8	本	
二酸化炭素消火器	1	本	
水消火器	3	本	
書類作成及び諸経費	1	式	

屋内消火栓設備点検

項 目	数量	単位	備考
加圧送水装置（ポンプ、モーター）	1	台	
操作盤	1	台	
屋内消火栓	94	台	
呼水装置	1	台	
電源装置	1	式	
配線点検、絶縁測定	1	式	○
放水試験	1	式	○
書類作成及び諸経費	1	式	

動力消防ポンプ設備点検

項 目	数量	単位	備考
ポンプ動作状況	1	式	
水源及び給水装置	1	式	
ポンプ	1	台	
車台又は搬送装置	1	式	
内燃機関	1	式	
放水・走行試験	1	式	○
書類作成及び諸経費	1	式	

自動火災報知設備点検

（ガス漏れ火災警報設備、非常警報器具及び設備含む）

項 目	数量	単位	備考
受信機 GR型	1	台	
表示機 R型	1	台	
受信機 P型（2級）	1	台	
スポット型感知器（差動式）	374	個	
スポット型感知器（熱アナログ式）	2	個	
スポット型感知器（定温式）	26	個	
煙感知器（イオン化式、光電式）	355	個	
煙感知器（光電アナログ式）	35	個	
スピーカー	564	個	
非常放送連動	1	式	
ガス漏れ検知器	5	個	
発信機	54	個	
表示灯	54	個	
消火栓起動連動装置	1	式	
常用電源	1	式	
予備電源	1	式	
巡回記録装置	1	式	
配線点検、絶縁測定	1	式	○
音響装置	2	個	
複合装置	1	式	
書類作成及び諸経費	1	式	

避難器具点検

項 目	数量	単位	備考
緩降機	1	台	
避難はしご	10	台	
書類作成及び諸経費	1	式	

誘導灯及び誘導標識点検

項 目	数量	単位	備考
誘導標識	13	枚	
誘導灯	154	台	
電源装置	1	式	
配線点検、絶縁測定	1	式	○
書類作成及び諸経費	1	式	

防火、防排煙設備点検

項 目	数量	単位	備考
連動操作盤	1	式	
煙感知器	76	個	
防火扉 非常扉	39	台	
防火シャッター	20	台	
可動垂れ壁	169	枚	
手動開閉装置	34	個	
防火ダンパー	60	個	
排煙機	2	台	
排煙機制御盤	2	台	
排煙口	2	個	
音響装置	14	台	
予備電源	1	式	
配線点検、絶縁測定	1	式	○
書類作成及び諸経費	1	式	

連結散水設備点検

項 目	数量	単位	備考
送水口	20	台	双口65φ
ヘッド	1	式	
書類作成及び諸経費	1	式	

連結送水管点検

項 目	数量	単位	備考
送水口	2	基	
放水口	9	基	
連結送水管配管耐圧性能試験（3年に1回）	1	式	実施する（前回R5年度実施）
書類作成及び諸経費	1	式	

※ 備考欄に○印があるものは、総合点検のみ実施。

※ 屋内消火栓等については、開封厳禁シールを貼付。