

中央公民館立水栓の損壊等について

相模原市立中央公民館において、屋外に設置している立水栓 2 箇所が損壊されたうえ、蛇口が盗難される被害が発生しましたので、次のとおりお知らせします。

1 発生日時

令和 8 年 9 月 1 2 日（土）午後 1 0 時頃から 9 月 1 3 日（日）午前 8 時頃までの間

2 発生場所

相模原市立中央公民館（住所：相模原市中央区富士見 2 丁目 1 3 番 1 号）

3 経過

令和 8 年 9 月 1 3 日（日）午前 8 時頃、中央公民館の受水槽に低水位異常サインが発生しており、館内のトイレ等の水が出なくなっている状況を確認しました。

このため、受水槽の管理を委託している業者に原因等調査を依頼し確認したところ、屋外に設置している立水栓 2 箇所が損壊され、蛇口が無くなっていることが判明したため、相模原警察署に被害届を同日提出しました。

なお、水が出なくなった原因は、立水栓の元栓が閉められていたため、受水槽に水が給水されなかったことによるものと判明しました。

その後、立水栓に蛇口を新たに取り付け、午後 3 時頃、受水槽が復旧し、水が使える状態に回復しました。

4 今後の対策（再発防止策等）

開館時と閉館時などに、立水栓周辺に異常がないか確認するとともに、防犯装置の設置について検討します。

また、本件について庁内周知し、注意喚起します。

5 その他

9 月 1 3 日の午前 9 時から午後 3 時頃までの公民館利用者には、トイレ等は隣接する富士見こどもセンターをご利用いただくよう案内しました。

なお、水が使えないことによる公民館利用のキャンセルはありませんでした。

問合せ先

生涯学習課

直通電話 042-769-8287

対応責任者氏名 稲野 博泰

損壊された立水栓



立水栓損壊部分

